



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: TVT EURO-okna s.r.o.
687 03 Babice 254

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 10 - 0696/Z

Výrobek: Dřevěné vnější posuvné dveře, typ PATIO LIFE 3G

Výrobce: TVT EURO-okna s.r.o., 687 03 Babice 254

Popis:

Provedení	Bezbariérové posuvné dveře s bočním dílem s pevným zasklením
Zárubeň	Dřevěný vícevrstvý hranol, rohové spojení na tupo pomocí vrutů 6/120
Křídlo	Dřevěný vícevrstvý hranol, rohové spojení na dvojité čep a rozpor
Další profily	ROTO PATIO LIFE bezbariérový práh
Zasklení	IZ. sklo ve složení: Planitherm ultra N 4 mm / 18 mm distanční profil Swisspacer V, Argon / Planilux 4 mm / 18 mm distanční profil Swisspacer V, Argon / Planitherm Ultra N 4 mm Dřevěná zasklívací lišta, předložná páska 3 x 9 mm, silikonový tmel
Těsnění	Těsnění ROTO dvojité komůrkové
Kování	Celoobvodové kování – ovládání třípolohovou klikou, křídlo posuvné, mikroventilace, ROTO PATIO LIFE s bezbariérovým prahem s nosnou kolejničí a horní vodící kolejničí
Povrchová úprava	Nátěrová hmota ADLER

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledky
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	třída 3
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	bez průniku vody do 300 Pa
Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 = 1200 Pa; P2 = 600 Pa; P3 = 1800 Pa)	ČSN EN 12211	relativní čelní průhyb < 1/300, funkční, bez viditelných deformací
Součinitel prostupu tepla U_w	ČSN EN ISO 12567-1	0,78 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje:	ČSN EN 12210 odolnost proti zatížení větrem:	třída C3
	ČSN EN 12207 průvzdušnost:	třída 3
	ČSN EN 12208 vodotěsnost:	třída 7A
	ČSN 73 0540-2 součinitel prostupu tepla	$U_{N(w)} \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podklady: Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-0476-10/Z vydaný CSI a.s. – NO 1390

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **09.09.2010**
Platnost do: **09.09.2012**
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.



Za:
RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště